







Datum účinnosti: 1. 1. 2019

		SMĚRNICE 18-04	
<u>Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a. s.</u>			
<u>1. Účel</u>			
Tato směrnice stanovuje organizaci zabezpečení požární ochrany a vytvoření účinného a funkčního systému požární bezpečnosti v PARAMO, a. s., v návaznosti na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících pro zajištění požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku.			
Cílem této směrnice je zabezpečení řízení oblasti PO a prosazování potřebných požárně bezpečnostních opatření v objektech a zařízeních PARAMO, a.s. v návaznosti na jejich provoz.			
<u>2. Rozsah platnosti</u>			
Tato směrnice je platná a závazná pro všechna pracoviště PARAMO, a.s., je závazná pro všechny zaměstnance PARAMO, a.s. a pro zaměstnance jiných subjektů, kteří pracují v areálech PARAMO, a.s. a ostatní osoby nacházející se v areálech PARAMO, a.s., a to zejména:			
a) v prostorech všech areálů PARAMO, a.s., HS Pardubice, HS Kolín a distribučních skladů Most a Hlučín;			
b) na území koncového zařízení ČEPRO, a.s. v areálu PARAMO, a.s. v Pardubicích;			
c) v objektech pronajatých jiným právním subjektům přímo v areálech PARAMO, a.s., HS Pardubice a HS Kolín a distribučních skladů podle bodu a).			
<u>3. Odpovědnost a spolupráce</u>			
Odpovědnost a spolupráce vyplývá z textu.			
Vypracoval:	Martin Macháček OZO v PO č.k. Z-50/2004 vedoucí OBS	Podpis: 	Datum: 2. 12. 2018
Ověřil:	Ladislava Vichová vedoucí OIMS a IA	Podpis: 	Datum: 28. 12. 2018
Schválil:	Janusz Fudała předseda představenstva a GŘ Jindřich Bartoníček člen představenstva	Podpis:  Podpis: 	Datum: 28. 12. 2018 Datum: 4. 1. 2019
Vytiskl:	Jméno: Funkce:	Podpis: 	Datum:

4. Definice

Požární ochrana – obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, technická, výchovná a jiná opatření směřující k vyloučení nebo omezení rizik vzniku požárů a v případě jejich vzniku k zajištění účinné likvidace.

Požární bezpečnost – soubor opatření pro zabránění vzniku nebo šíření požáru, schopnost zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a majetku v případě požáru.

Požární riziko – míra pravděpodobnosti vzniku požáru v posuzovaném úseku v závislosti na rizikovém faktoru.

Zvýšené požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vysoké požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pracoviště se zvýšeným nebezpečím – místo, kde se provozuje činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Pracoviště – prostory nebo místa, na kterých zaměstnanci plní své pracovní úkoly a která podléhají přímému nebo nepřímému dozoru zaměstnavatele.

Zaměstnavatel – právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních vztazích a v obdobných pracovních vztazích.

Zaměstnanec – každá osoba, kterou na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnává zaměstnavatel.

Odborně způsobilá osoba v oblasti PO – zaměstnanec v organizační struktuře PARAMO, a.s., který splňuje požadavky § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Preventista požární ochrany – osoba, která absolvovala pravidelnou odbornou přípravu dle schválených tematických plánů časových rozvrhů s četností minimálně 1x ročně.

Preventivní požární hlídka – dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti a při činnostech, kde je požadována jejich asistence a v případě vzniku požáru provede nutná opatření k záchraně osob, zúčastní se likvidace požáru v rámci svých možností a prostředků, příp. přivolá jednotku HZSp prostřednictvím ohlašovny požárů.

Třetí osoba – právnická nebo podnikající osoba vyvíjející podnikatelskou činnost pro PARAMO, a.s., nebo se zdržující na pracovištích PARAMO, a.s. (mimo zaměstnanecký poměr k PARAMO, a.s.).

Vedoucí odboru bezpečnostních služeb – HS Pardubice – odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Technik požární ochrany – HS Kolín – odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Vyhláška o požární prevenci – vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5. Zkratky

BPN	- bez požárního nebezpečí
DiS	- distribuční sklad
DZP	- dokumentace zdolávání požárů
EDP	- elektrická detekce plynů
EPS	- elektrická požární signalizace
HP	- hasicí přístroj
HS	- hospodářské středisko
HZSp	- hasičský záchranný sbor podniku
IMS	- integrovaný systém řízení v PARAMO, a.s.
IZS	- integrovaný záchranný systém

JPO	- jednotka požární ochrany
OBS	- odbor bezpečnostních služeb
OIMS a IA	- odbor integrovaných systémů a interních auditů
OZO	- odborně způsobilá osoba
PHZ	- polostabilní hasicí zařízení
PO	- požární ochrana
PPH	- preventivní požární hlídka
PPN	- posouzení požárního nebezpečí
SOD	- státní odborný dozor
SPD	- státní požární dozor
VPN	- vysoké požární nebezpečí
VZ	- vedoucí zaměstnanec
ZPN	- zvýšené požární nebezpečí

6. Zajištění požární bezpečnosti

6.1 Organizační struktura PARAMO, a.s. a organizační struktura PO

Organizační struktura PARAMO, a.s. je řešena v Organizačním řádu společnosti.

6.2 Všeobecné zásady zajištění požární bezpečnosti

- 6.2.1 Zaměstnavatel je v rozsahu své působnosti povinen vytvářet podmínky požární bezpečnosti v souladu s legislativními předpisy, zejména se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou.
- 6.2.2 Zaměstnavatel je povinen zejména vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců požárem, informovat o nich zaměstnance, činit opatření k jejich ochraně a plnit povinnosti dané zákonem o PO.
- 6.2.3 Každou situaci, o níž se domnívá, že představuje ohrožení života a zdraví. Zaměstnavatel, pokud nezjedná nápravu (pokud je potřeba), nemůže požadovat na zaměstnancích, aby pokračovali v práci za okolností, kdy trvá nebezpečí ohrožení života a zdraví.
- 6.2.4 Všichni zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni zejména:
- a) počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy o požární ochraně, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO, seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnici, evakuačním plánem a další dokumentací PO,
 - b) zpozorovaný požár uhasit dostupnými hasebními prostředky; není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic,
 - c) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru,
 - d) vznik každého požáru a mimořádné události ohlásit na HZSp,
 - e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu zdolávání požáru a řídit se při tom jeho pokyny,
 - f) zúčastnit se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit stanovenému ověření znalostí,
 - g) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje, hydranty, tlačítkové hlásiče EPS) a umět je použít,
 - h) dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.

6.3 Zaměstnanec zajišťující činnost na úseku požární ochrany

K zabezpečení úkolů PO v rámci prevence jsou ustaveni v rámci úseku generálního ředitele v HS Pardubice vedoucí OBS (OZO v PO) a v HS Kolín technik požární ochrany (OZO v PO). Další zaměstnanci zajišťující činnost na úseku požární ochrany jsou preventisté požární ochrany. V rámci represe jednotka HZSp PARAMO, a. s. požární stanice Pardubice a Kolín, která je organizačně zařazena v úseku generálního ředitele v odboru bezpečnostních služeb.

6.4 Povinnosti na úseku PO

6.4.1 Výkon preventivní činnosti se záznamem do požární knihy nebo samostatného písemného zápisu zajišťují OZO v PO nebo preventisté PO.

6.4.2 Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou prováděny v intervalech stanovených tímto rozhodnutím v rámci preventivních požárních prohlídek podle plánu (viz bod 6.4.3) a namátkově.

Preventivní požární prohlídky, které provádí OZO v PO nebo preventisté PO podle § 12 a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Cílem preventivní požárních prohlídek je kontrolovat:

1. stav a úroveň zabezpečení požární ochrany v provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o PO a stanovenými podmínkami požární bezpečnosti;
2. odbornou způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO;
3. aktuálnost předepsané dokumentace PO, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených;
4. způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o PO, odborné přípravy PPH;
5. zabezpečení PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

Plán preventivních požárních prohlídek upřesňuje termíny jejich provádění v jednotlivých provozních celcích.

Preventivní požární prohlídky jsou prováděny vždy s písemným záznamem do zápisu v HS Pardubice nebo do požární knihy v HS Kolín a v distribučních skladech, kde jsou uvedeny všechny kontrolované údaje s určením termínů pro odstranění závad.

6.4.3 Pravidelné preventivní požární prohlídky jsou prováděny OZO v PO nebo preventistou PO pro následující celky, provozy a odbory ve lhůtách:

- a) HS Pardubice – činnost s VPN: Přejímka surovin – terminál, Selektivní rafinace a horký kontakt, Stáčení a plnění BA 95, Oxidace asfaltu, Nová mísírna olejů, Rozpustidlová parafínka, MONA, Sklad benzinů a aromátů, Separace benzinových par, Sklad hořlavých kapalin, Kontaktování a mísení tmavých olejů, Asfaltové laky a další určené činnosti se ZPN: oddělení vývoje paliv, asfaltů a speciálních maziv (OV PAS), oddělení kontroly jakosti OKJ
1x za 3 měsíce
- b) HS Pardubice – provoz údržby, provoz energetiky, víceúčelová budova, telefonní ústředna, HZSp, vrátnice, zdravotní střediska, MTZ, archivy, budovy BŘV, AB I, AB II, NAB, šatna „100“, distribuční sklady, externí firmy, elektrorozvodny a odstavené provozy Stabilizace primárních benzinů, Skladování mazutu, Propanové odasfaltování, AVDR a HOSD.
1x za 6 měsíců
- c) HS Kolín – činnosti s VPN: Redestilace hydrogenátu, Rozpustidlová parafínka, Horký kontakt, D-stanice, Mísírna olejů + plnění drobných obalů, plnění AC + ŽC u mísírny olejů, výroba parafínu a vazelín (Rafinace parafínu).
1x za 3 měsíce
- d) HS Kolín – činnosti se ZPN a ostatní: čerpací stanice surovin, čerpací stanice hydrogenátu, B-stanice, splaškové hospodářství, Tukárna, oddělení kontroly jakosti

OKJ, provoz energetiky, administrativní budovy, šatna U100, externí firmy, sklady MTZ, distribuční sklady Kolín, elektrorozvodny + trafostanice, spisovny, provoz dopravy, dílny elektro měření a regulace, telefonní ústředna, **HZSp**.

1x za 6 měsíců

e) v distribučních skladech **Most a Hlučín**.

1x za 6 měsíců

6.4.4 Základem požární prevence je provádění kontrol dodržování základních pravidel požární bezpečnosti a vedení příslušné dokumentace PO podle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Přehled dokumentace je v příloze č. 2 této směrnice.

6.4.5 Dokumentace PO musí být kontrolována po požáru a při změnách, které mají vliv na její obsah, minimálně však 1x za rok. Kontrolu požárních řádů provádí vedoucí zaměstnanec a OZO v rámci roční prověrky dokumentace IMS v PARAMO, a.s. O kontrolách se provádí písemný záznam. V době požární kontroly při výkonu státního požárního dozoru musí být dokumentace PO k dispozici kontrolním orgánům.

6.5 Represivní činnost jednotky HZSp v podniku a v rámci IZS

Jednotka HZSp zajišťuje represivní činnost v areálech PARAMO, a.s. pro jeho objekty a pro ostatní smluvní subjekty podle aktuálně platných smluvních vztahů. Dále provádí represivní zásahy v rámci IZS Pardubického kraje a Středočeského kraje a krajských poplachových plánů na vyžádání krajských operačních středisek.

6.6 Požárně technické služby

Požárně technické služby jsou činnosti v oblasti požární ochrany potřebné k zajištění funkce systému požární bezpečnosti v PARAMO, a.s.

6.6.1 Požárně technickými službami jsou zejména následující činnosti:

- a) asistence při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu;
- b) školení a odborná příprava a přezkoušení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů pracujících v areálech PARAMO, a.s.;
- c) vydávání příkazů na svařování, práci s otevřeným ohněm a ostatní požárně nebezpečné činnosti.

6.7 Požadavky při činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

6.7.1 Za činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují práce, při nichž hrozí nebezpečí požáru, výbuchu nebo otravy, jako např. práce při tepelném spojování či dělení otevřeným plamenem nebo elektrickým obloukem, odporem nebo plazmou.

6.7.2 Při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru musí být dodržena následující:

- a) ustanovení Směrnice 18-06
- b) ustanovení vyhlášky o požární prevenci;
- c) ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců;
- d) doporučení norem ČSN 05 0601, 10, 30 a dalších o svařování;
- e) opatření stanovená v příkazu na práce podle Směrnice 18-06 Tato opatření musí být splněna před zahájením těchto prací.

6.7.3 K vystavení příkazu podle Směrnice 18-06 je oprávněn vedoucí pracoviště, kde se tato práce provádí, nebo zplnomocnění zástupci. Součástí příkazu jsou požárně bezpečnostní a další podmínky pro provádění této práce, které odsouhlasí OZO. V případě zvýšeného rizika je stanovení podmínek provedeno odbornou komisí.

6.8 Požadavky na provoz požárně technických zařízení

6.8.1 Elektrická požární signalizace a elektrická detekce plynů

U EPS a EDP se provádějí kontroly podle § 8 vyhlášky o požární prevenci a závazných norem:

- 1x za rok kontrola provozuschopnosti;
- 1x za měsíc zkouška činnosti u ústředí a doplňujících zařízení při provozu;
- 1x za půl roku zkouška činnosti u samostatných hlásičů požáru, detektorů plynu a zařízení, které EPS nebo EDP ovládá.

Zkouška činnosti EPS a EDP při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provozuschopnosti provedení zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých hlásičů EPS a EDP se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem. Kontrolu provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění těchto kontrol a zkoušek.

Z provedené kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu se vypracuje písemný záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje. Provozuschopnost se prokazuje také záznamy v příslušné provozní knize, které provádí oprávněná osoba.

6.8.2 Hasicí přístroje

Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrolu hasicích přístrojů provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti, a to nejméně 1x za rok. První kontrola provozuschopnosti HP musí být provedena nejdéle 1 rok před jeho instalací.

Součástí údržby HP je jejich periodická zkouška a plnění. Při periodické zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových 1x za 3 roky a u ostatních 1x za 5 let.

Z provedené kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky se vypracuje písemný záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.8.3 Zařízení pro zásobování požární vodou, polostabilní chladicí a hasicí zařízení a zásoba hasiv

Zařízení pro zásobování požární vodou jsou podzemní rozvody požární vody (zavodněné požární potrubí a požární vodovod), podzemní, nadzemní hydranty, hadicové a nástěnné hydrantové systémy, čerpací stanice požární vody, stálá zásoba požární vody a náhradní zdroje požární vody, nezavodněné potrubí.

Zásoba hasiv je stálá minimální zásoba hasiv (pěnidlo a hasicí prášek) stanovená podle PPN nebo DZP.

Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou, PCHZ nebo PHZ provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti, a to nejméně 1x za rok.

Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.8.4 Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro přenosnou detekci hořlavých plynů a par provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti (odborný servis) dle návodu výrobce, a to nejméně 1x za 6 měsíců.

Z provedené kontroly provozuschopnosti osoba výrobcem oprávněná vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje stanovené právními předpisy.

6.8.5 Zařízení pro omezení šíření požáru

Zařízení pro omezení šíření požáru jsou např. požární klapka, požární dveře, požární přepážka a požární ucpávka, včetně jejich funkčního vybavení.

Kontrolu požárních klapek vzduchotechnického zařízení provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti ve lhůtách stanovených výrobcem, a to nejméně 1x za rok.

Kontrolu provozuschopnosti požárních uzávěrů (dveře, okna) provádí preventista PO, a to nejméně 1x za rok.

Kontrolu provozuschopnosti požárních ucpávek, požárních přepážek a požárních nástřiků provádějí technici provozu údržby, OZO v PO nebo preventisté PO, a to nejméně 1x za rok:

Při kontrole zařízení pro omezení šíření požáru se ověřuje zejména:

1. kompletnost a funkčnost zařízení (neporušená celistvost, lze je bez obtíží otevřít apod.);
2. správné a viditelné označení příslušným štítkem;
3. úplná vybavenost (samoavírač, zpěnitelná páska apod.).

Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.9 Zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

6.9.1 Požární ochrana v době sníženého provozu a v mimopracovní době je zajišťována jednotkou hasičského záchranného sboru podniku PARAMO, a.s. v Pardubicích a Kolíně, ostrahou podniku a přítomnými zaměstnanci.

6.9.2 Činnost ostrahy spočívá ve vizuální prohlídce objektů zvenčí v rámci pochůzkové služby.

6.10 Určení ohlašovny požáru

6.10.1 V podniku jsou zřízeny ohlašovny požáru v budovách HZSp. Ohlášení požáru na ohlašovnu se provádí telefonicky, technickým zařízením (radiostanice, EPS – čidlo, tlačítko) nebo osobně.

6.10.2 Ohlášení požáru v objektech v majetku PARAMO, a.s. v Pardubicích a Kolíně, ale mimo území PARAMO, a.s. se provádí telefonicky, na místně příslušnou ohlašovnu požáru.

6.11 Stanovení zákazu kouření

Ve všech objektech a prostorech v areálech PARAMO, a.s. platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret.

6.12 Používání přenosných elektrických zařízení a nezávislého topení

Všechna přenosná elektrická zařízení (mobilní telefony, radiostanice, měřicí přístroje, apod.) musí být v provedení pro dané prostory. Zařízení, která nejsou vyrobena do prostorů s nebezpečím výbuchu, se při vstupu do těchto prostorů musí vypnout. Do zón se tato zařízení nesmí vnášet (ani ve vypnutém stavu). Stejně podmínky platí i pro nezávislé topné soustavy v kabinách vozidel a pracovních strojů.

7. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení a stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob

Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení upravuje systém řízení dokumentace podniku formou směrnic, příkazů, technicko-organizačních postupů, pracovních postupů, pracovních instrukcí a technologických reglementů. Stanovení odborné kvalifikace nebo způsobilosti osob je součástí těchto dokumentů. Oprávnění pro tyto činnosti byla přidělena ITI.

8. Odpovědnosti a pravomoci

8.1 Generální ředitel

Generální ředitel odpovídá za:

- a) stanovení organizace zabezpečení PO v PARAMO, a.s., v souladu s § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhlášky o požární prevenci;
- b) prohlášení o začlenění provozovaných činností do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím v souladu s § 28 vyhlášky o požární prevenci;
- c) posouzení požárního nebezpečí v souladu s § 29 vyhlášky o požární prevenci;
- d) vytváření podmínek účinné prevence a represe PO na všech pracovištích podniku, včetně prostorů pronajatých třetím osobám nebo pronajatých od třetích osob;
- e) řádné zjištění příčin vzniklých požárů, jejich ohlášení a stanovení opatření proti jejich opakování;
- f) vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení majetku, života a zdraví zaměstnanců požáry nebo jinými mimořádnými událostmi, za informování zaměstnanců o těchto rizicích a za provádění příslušných opatření;
- g) za plnění povinností daných zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejícími předpisy.

Generální ředitel je pověřen představenstvem pravomocemi, právy a povinnostmi podle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 27 a § 40, odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.

V rámci své pravomoci dle Organizačního řádu jedná v záležitostech PO s místně příslušnými orgány státního požárního dozoru (HZS příslušného kraje a spádových územních odborů) a dalšími orgány s právem podávat stanoviska k navrženým opatřením SOD a odvolání proti jejich rozhodnutím.

8.2 OZO a preventisté zajišťující činnost v oblasti PO

Činnost v oblasti PO na úseku prevence zajišťují OZO a preventisté PO.

Činnost vedoucího OBS (HS Pardubice)/ technika požární ochrany (HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov)):

- a) organizuje a kontroluje plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO;
- b) odpovídá za zpracování, schvalování a vedení dokumentace PO podle § 27, odst. 1, vyhlášky o požární prevenci;
- c) po odborné stránce řídí činnost zaměstnanců pověřených plněním úkolů na úseku PO;
- d) podílí se na školení zaměstnanců o PO a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů v požární ochraně podle časového rozvrhu školení a odborné přípravě o PO – příloha č. 2 této směrnice. Vzory formulářů o školení a odborné přípravě jsou v příloze č. 3 této směrnice;

- e) zpracovává zprávy, rozborů a informace o stavu PO, jakož i o příčinách vzniklých požárů a navrhuje příslušná opatření. Zprávy o stavu PO předkládá v rámci souhrnné zprávy OBS 1x za 6 měsíců managementu společnosti;
- f) spolupracuje s orgány státního požárního dozoru, zejména při zjišťování příčin požárů;
- g) provádí a dohlíží na provádění preventivních požárních prohlídek objektů v intervalech podle bodu 6.4.3, s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a navrhuje způsob a termíny jejich odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve stanovených termínech odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí;
- h) plní další úkoly vyplývající z předpisů o PO.

Činnost preventisty v požární ochraně:

- a) provádí požárně preventivní prohlídky objektů v intervalech podle bodu 6.4.3, s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a navrhuje způsob a termíny jejich odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve stanovených termínech odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí;
- b) předkládá OZO v PO záznamy z provedených preventivních požárních prohlídek a informuje o nedostacích, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu;
- c) informuje OZO v PO o aktuálnosti a stavu dokumentace PO na pracovištích;
- d) provádí kontroly provozuschopnosti přidělených požárně bezpečnostních zařízení.

Zaměření preventivních požárních prohlídek

- a) stav a umístění prostředků PO na pracovišti (volný přístup);
- b) provozuschopnost vnitřních požárních hydrantů a hasicích přístrojů a ostatní požárně bezpečnostní zařízení;
- c) správné umístění a aktuálnost základní dokumentace PO;
- d) použitelnost, průchodnost a značení únikových cest a východů;
- e) dodržování požárních řádů pracovišť;
- f) stav a správnost umístění výstražných značek, vybavení pracovišť příslušnými pokyny, příkazy, zákazy apod. a jejich dodržování;
- g) aktuálnost složení preventivních požárních hlídek;
- h) volnost přístupů k rozvodným zařízením el. energie, plynu, vody a ostatních médií a jejich označení;
- i) dodržování předpisů o skladování a manipulaci s hořlavými látkami.

8.3 Činnost HZSp

Zajišťuje požární zásahy, záchranné práce při živelných pohromách a jiných haváriích, kontroly provozuschopnosti polostabilních hasicích zařízení, rozvodu požární vody a hydrantů. Zajišťuje kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a případně dalších požárně bezpečnostních zařízení. Zabezpečuje asistence při požárně nebezpečných činnostech, výcvik a školení v rámci dodržení akceschopnosti jednotky HZSp a další asistenční služby dle požadavku provozů.

8.4 Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení odpovídají za:

- a) plnění úkolů požární ochrany stanovených obecně platnými právními předpisy a závaznými normami, těmito pravidly a dalšími řídicími dokumenty podniku v rozsahu působnosti svých funkcí;
- b) stanovení nápravných opatření (na jimi řízených úsecích) v případě zjištění závad a za realizaci těchto opatření;

Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení v rozsahu své pravomoci:

- a) prosazují a realizují opatření ke zvýšení úrovně PO.

Vedoucí zaměstnanci třetích osob odpovídají za:

- b) prokazatelné seznámení s předpisy o PO daného pracoviště svých podřízených zaměstnanců.

8.5 Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s.

Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. odpovídají za:

- a) dodržování zásad PO stanovených obecně platnými předpisy, závaznými normami a řídicími dokumenty podniku, se kterými byli seznámeni;
- b) za své bezpečné chování na pracovišti a podle svých možností a s ohledem na svou kvalifikaci za vlastní bezpečnost a zdraví, jakož i za bezpečnost osob, které by mohly být jejich jednáním nebo opomenutím ohroženy.

Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. mají právo:

- a) účastnit se řešení otázek PO, a to zejména prostřednictvím svých nadřízených;
- b) podávat připomínky k dokumentům podniku upravujícím oblast PO a odůvodněné návrhy na jejich změny.

9. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

Cvičný požární poplach se vyhláší minimálně 1x ročně pro jednu činnost s vysokým požárním nebezpečím pro ověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnících, správnosti požárních evakuačních plánů, součinnost jednotky HZSp s podnikovým dispečinkem, ostrahou podniku a zaměstnanci příslušného objektu.

Místo provádění cvičného požárního poplachu určí vedoucí OBS/technik požární ochrany nebo velitel jednotky HZSp.

Cvičný požární poplach se musí předem ohlásit na KOPIS HZS příslušného kraje.

Při ohlášení cvičného požárního poplachu na ohlašovnu požárů HZS podniku se postupuje dle Požární poplachové směrnice. Pokud je hlášení provedeno z mobilního telefonu, vždy je nutné zadat předvolbu (HS Kolín 321 750 150, HS Pardubice 466 810 150).

10. Souvisící dokumenty

10.1 Interní dokumenty

Organizační řád PARAMO, a.s.

Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události – Informační toky

Směrnice 18-06 **Povolování práce s otevřeným ohněm a další požárně nebezpečné činnosti**

Směrnice 18-07 **Povolování prací**

Směrnice 18-08 Neprůbojné pojistné armatury

Směrnice 18-10 Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s.

Směrnice 18-11 Metodické pokyny pro zjišťování příčin požárů

- Směrnice 18-13 Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s.
~~Směrnice 18-41 Povolování prací v HS Kolín~~
Směrnice 18-51 Základní předpis v oblasti bezpečnosti práce
Směrnice 18-52 Zabezpečení požární ochrany v DiS Lípa u Zlína PARAMO, a. s.
Požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány
PP 12-01-01 Zásady bezdemontážní diagnostiky
PP 12-01-08 Provádění kontrol nádrží, jejich zkoušení a zjišťování technického stavu
PP 12-01-09 Preventivní údržba strojní
PP 12-01-11 Preventivní a provozní údržba MaR
PP 12-01-12 Preventivní a provozní údržba elektro
PP 12-01-14 Provozní údržba – strojní, MaR, elektro, ASŘT – požadavky provozů
PP 12-01-19 Organizování kontrol a oprav neprůbojných pojistných armatur v PÚ

10.2 Externí dokumenty

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování EPS
ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 05 0601:Z3 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. Provoz
ČSN 05 0610:Z1 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání kovů
ČSN 05 0630:Z1 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů

11. Závěrečná ustanovení

Odborní ředitelé, vedoucí provozů, odborů a oddělení jsou povinni **prokazatelně** seznámit podřízené zaměstnance s touto směrnicí a zabezpečit její dodržování.

Vedoucí provozů a odborů jsou povinni zajistit provádění organizačních a technických opatření vyplývajících z posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Vedoucí OBS je povinen zajistit provádění kontrol dodržování této směrnice a její aktualizaci.

Změna 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 18. 12. 2003.

Změna 2 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 10. 1. 2005.

Novela 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 6. 2007.

Změna 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 5. 2008.

Změna 2 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 25. 11. 2008.
Změna 3 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 2. 3. 2009.
Změna 4 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 11. 1. 2010.
Změna 5 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 20. 4. 2012.
Změna 6 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 3. 2013.
Změna 7 nahrazuje směrnici 18-04 z 1. 1. 2014.
Změna 8 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 6. 2015.
Vydání 13 nahrazuje Směrnicí 18-04 ze 17. 5. 2016.

Vydání	Předmět změny	Datum
13	Aktualizace na str. 4, 5, 10, 11, 12, na příloze č. 1, doplněno zápatí.	23. 10. 2017
14	Aktualizace v návaznosti na změny ve směrnících 18-06 a 18-07.	1. 1. 2019

12. Změnové řízení

Za změnové řízení této směrnice odpovídá vedoucí OBS.
Termín prověrky: jednou za 1 rok.
Za provedení prověrky odpovídá vedoucí OBS.

13. Rozdělovník

výt č. 1) Intranet PARAMO, a. s.

14. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a.s.
Příloha č. 2 – Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO
Příloha č. 3 – **Formulář**: Vzor záznamu o školení zaměstnanců

**Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a. s., HS Pardubice
+ DiS Svítkov**

Název	Obsah	Zpracovatel	Schvaluje	Uložení
Dokumentace o začlenění podle požárního nebezpečí	§ 28 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	VOBS
Posouzení požárního nebezpečí	§ 29 vyhlášky o požární prevenci	M. Macháček OZO	GŘ	HZS Pard. HZSp. VOBS
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany	§ 30 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček	GŘ	Intranet VOBS
Požární řády pracovišť	§ 31 vyhlášky o požární prevenci	OZO VZ	GŘ	Pracoviště Intranet VOBS
Požární poplachové směrnice	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček	OZO	VOBS pracoviště vrátnice Intranet
Požární evakuační plán	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	VOBS Pracoviště
Dokumentace zdolávání požárů	§ 34 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	HZSp HZS Pard. VOBS
Řád ohlašovny požárů	§ 35 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	HZSp
Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, odborné přípravě PPH, tematické plány a časové rozvrhy školení a odborné přípravy	§ 36 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO VZ	VOBS vedoucí pracovišť
Doklady o kontrolách dodržování předpisů o PO	Protokoly a zápisy	OZO		VOBS VZ
Přehled o umístění výstr. a bezpečnostních značek	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO + Ved. zaměstnanec		Požární řády
Přehled o rozmístění HP	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO + Ved. zaměstnanec		Požární řády + VOBS
Bezpečnostní listy	Zákon č. 350/2011 Sb. REACH	OIMS a IA výrobce, prodejce		Intranet OIMS a IA pracoviště
Doklady o kontrole provozuschopnosti PBZ	§ 7 vyhlášky o požární ochraně	Dodavatelé, např. Siemens s.r.o. Hastex & Haspr s.r.o. Klika-BP a.s. Leňo stabil s.r.o. Insprav s.r.o. ELKLIMA s.r.o. TEPOSTOP, s.r.o SOND PO PENTO - SERVIS s.r.o. MS Praha s.r.o.		VOBS HZSp pracoviště OZF
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSp	§ 27 odst. 1 písm. l) vyhlášky o požární prevenci	HZSp PA		HZSp PA

**Přehled dokumentace a její uložení v PARAMO, a.s. HS Kolín
+ DiS (mimo DiS Svítkov)**

Název	Obsah	Zpracovatel	Schvaluje	Uložení
Dokumentace o začlenění podle požárního nebezpečí	§ 28 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	HZSp - KO
Posouzení požárního nebezpečí	§ 29 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	HZS Kolín. HZSp – KO OZO
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany	§ 30 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček	GŘ	OZO Intranet HZSp - KO
Požární řády pracovišť	§ 31 vyhlášky o požární prevenci	OZO Ved. pracoviště	GŘ	OZO Pracoviště Intranet
Požární poplachové směrnice	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	OZO pracoviště vrátnice Intranet
Požární evakuační plán	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	Pracoviště OZO
Dokumentace zdolávání požárů	§ 34 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	HZSp - KO HZS Kolín
Řád ohlašovny požárů	§ 35 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO	HZSp
Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, odborné přípravě PPH, tematické plány a časové rozvrhy školení a odborné přípravy	§ 36 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OZO VZ	OZO vedoucí pracovišť
Doklady o kontrolách dodržování předpisů o PO	Protokoly a zápisy	OZO	GŘ	OZO HZSp - KO
Přehled o umístění výstr. a bezpečnostních značek	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO + VZ		Požární řády
Přehled o rozmístění HP	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO + VZ		Požární řády + OZO
Bezpečnostní listy	Zákon č. 350/2011 Sb. REACH	OIMS a IA výrobce, prodejce		Intranet OIMS a IA pracoviště
Doklady o kontrole provozuschopnosti PBZ	§ 7 vyhlášky o požární ochraně	Dodavatelská služba, např. Pavel Král – ELSI Kolín Hastex & Haspr s.r.o. FW 2 S a.s.		OZO pracoviště
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSp	§ 27 odst. 1 písm. l) vyhlášky o požární prevenci	HZSp KO		HZSp - KO

Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO

Tematický plán školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně

1. Školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně musí odpovídat zákonem předepsanému rozsahu a provedení (tematický plán školení/odborná příprava, časový rozvrh školení/odborná příprava a záznam o provedeném školení/odborná příprava včetně předepsaných podpisů školených a školitelů/osob provádějících odbornou přípravu). Školení provádí a zabezpečují vedoucí zaměstnanci podle typu školení a ve specifikovaných případech OZO v PO.
2. Školení a odborná příprava se dělí na tyto typy:
 - 2.1 **Školení zaměstnanců** o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i podmínky na novém pracovišti (jiné požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, obsah požárního řádu apod.), s kterými musí být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje 1x za dva roky. Školení zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo OZO v PO. Školení zaměstnanců obsahuje seznámení:
 1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO;
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
 3. s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a posouzením požárního nebezpečí;
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
 5. se zajištěním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje);
 7. s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;
 8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
 9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
 10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
 11. s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.
 - 2.2 **Školení vedoucích zaměstnanců** o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce a opakuje se 1x za 3 roky v rozsahu školení zaměstnanců. Školení vedoucích zaměstnanců provádí OZO v PO. Školení se zúčastní:
 - a) generální ředitel
 - b) odborní ředitelé
 - c) vedoucí provozů, odborů
 - d) vedoucí oddělení, mistři provozů
 - e) zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vystavovat Příkazy na práci s otevřeným ohněm, popř. další pověření zaměstnanci
 - 2.3 **Školení vedoucích zaměstnanců třetích osob** provádí OZO v PO ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště (provozu) PARAMO, a.s. Školení se zúčastní:
 - vedoucí zaměstnanci třetích osob, kteří se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí).
 - a) **Školení o požární ochraně třetích osob**, které se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a které vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a

3 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí), provádí v rozsahu školení zaměstnanců na pracovišti vedoucí zaměstnanec třetích osob nebo vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s. (odpovědný za styk s cizí firmou ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště) dle bodu 2.

b) Školení o požární ochraně třetích osob, které se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO, se provádí v rozsahu školení při nástupu – úvodní instruktáž „Školení o požární ochraně, bezpečnosti práce a ochraně zdraví, obecných zásad pro zajištění ochrany životního prostředí při nástupu do PARAMO, a. s.“

2.4 Školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a mimopracovní době se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok v rozsahu školení zaměstnanců.

2.5 Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením provozu pracoviště s činností se zvýšeným požárním nebezpečím a následně periodicky nejméně 1x za rok. Odbornou přípravu provádí OZO v PO. Odborná příprava obsahuje seznámení:

V teoretické části

1. s požárním nebezpečím provozu
2. se způsobem vyhlásování požárního poplachu
3. se způsobem přivolání jednotky HZSp
4. s poskytnutím pomoci při zdolávání požáru

V praktické části

1. s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů
2. se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů
3. s možnostmi a způsoby evakuace osob a materiálu

2.6 Odborná příprava preventistů v požární ochraně se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se 1x za rok. Odbornou přípravu provádí OZO v PO. Odborná příprava se provádí v rozsahu školení zaměstnanců, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami provádění preventivních požárních prohlídek, vedením požární knihy nebo záznamu o provedených požárních prohlídkách.

Odborná příprava preventistů obsahuje seznámení:

1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO;
2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
3. s dokumentací PO;
4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
5. zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (např. hasicí přístroje, hasiva);
7. s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;
8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.;
10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
11. s používáním mobilů v PARAMO, a.s.;
12. lhůty a způsob provádění preventivních požárních prohlídek;
13. způsob vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.

2.7 Školení obsluhy ohlašovny se provádí při nástupu do funkce obsluhy ohlašovny požárů a opakuje se nejméně 1x za rok. Školení provádí velitel jednotky HZSp nebo OZO v PO. Školení obsluhy obsahuje seznámení:

1. s organizací a zajištěním ohlašovny a se základními povinnostmi vyplývajícími z výkonu funkce obsluhy;

2. s řádem ohlašovny požárů, s požárními poplachovými směrnicemi a popř. s další dokumentací obsahující stanovení podmínek pro činnost ohlašovny požárů;
3. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení pro detekci požárů a mimořádných událostí (nadstavbové zařízení EPS a EDP, spouštění čerpací stanice požární vody, detekce úniku ropných látek apod.);
4. školení obsluhy absolvují všichni zaměstnanci HZSp na střediscích Pardubice a Kolín.

3. Požadavky na kvalifikaci školitele

ŠKOLENÍ	KVALIFIKACE
Všichni zaměstnanci	OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
Vedoucí zaměstnanci	OZO
Osoby pověřené zajišťováním PO v mimopracovní době, třetí osoby	OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
Obsluha ohlašovny požárů	OZO
Třetí osoba vykonávající činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO	Vedoucí zaměstnanec třetí osoby
Vedoucí zaměstnanec třetí osoby	OZO + vedoucí zaměstnanec pracoviště PARAMO, a.s.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA	KVALIFIKACE
Preventivní požární hlídky	OZO
Preventista požární ochrany	OZO

Časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Pro školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a obsluhy ohlašovny požárů se stanovuje doba 1,5 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO, a osob zajišťujících PO v době sníženého provozu, se stanovuje doba 1 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 zákona o PO, se stanovuje doba 0,5 hodiny.

Pro odbornou přípravu preventivních požárních hlídek se stanovuje doba 1 hodina teoretické přípravy a 0,5 hodiny praktické přípravy. Pro odbornou přípravu preventistů v požární ochraně se stanovuje doba 2 hodiny.

PARAMO, a. s.
IČ: 48173355**ZÁZNAM****o školení zaměstnanců o požární ochraně*
o školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně*
třetích osob*****školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době
sníženého provozu a mimopracovní době*****1. Náplň školení**

Náplň školení podle § 23 vyhlášky o požární prevenci a směrnice 18-04 Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a.s obsahuje seznámení:

- a) s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO
- b) s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech
- c) s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a posouzením požárního nebezpečím
- d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
- e) zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
- f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje)
- g) s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení
- h) s hlavními zásadami používání otevřeného ohně
- i) s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
- j) se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům
- k) s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.

2. Datum školení

Školení bylo provedeno dne:

3. Doba trvání školení

Doba trvání:

4. Způsob ověření znalostí

testem

pohovorem

Ověření provedl: Podpis:

5. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem oprávněn provádět školení zaměstnanců o požární ochraně v souladu se zněním § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Záznam musí být doplněn prezenční listinou s uvedením střediska.

*) Nehodící se škrtněte